ISTITUTO GIORDANO

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407 / EC NOTIFIED BODY No. 0407

CE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0407-CPR-1453 (IG-141-2018)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

CONTROSOFFITTI

SUSPENDED CEILINGS

identificati come indicato in allegato

identified as specified in the annex

immessi sul mercato da

placed on the market by

SOFT SOUND S.r.l.

Via Mons. Oscar Romero, 31 - 60027 OSIMO (AN) - Italia

e prodotti nello stabilimento

in the manufacturing plant

"XXYYZZ"

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance at system 1 and the performances described in annex ZA of the standard

EN 13964:2014

sono applicate e che

are applied and that

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti

the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements

Bellaria-Igea Marina - Italia, 3 febbraio 2020

Bellaria-Igea Marina - Italy, 3 February 2020

Revisione n. */ Revision No.* 3(1)

(1) Revisionato per modifica sede legale

(1) Revised by modification of company address

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

CPD Department Technical Manager

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana), è stato emesso la prima volta in data 5 ottobre 2018 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one), was first issued on 5 October 2018 and will remain valid as long as the harmonised standard remains valid or the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
www.giordano.it
istitutogiordano@giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409
Capitale sociale € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409

ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407 / EC NOTIFIED BODY No. 0407

PRESTAZIONE DETERMINATA *Determined performance*	**PRODOTTI** *Product identification*		**CLASSE DELLA PRESTAZIONE** *Performance value*
Reazione al fuoco *Reaction to fire test*	SOFT TOP	14 mm 16 mm	B - s2, d0 Rapporto di classificazione *Fire classification* n. 350623/11347/CPR emesso da / *issued by* Istituto Giordano S.p.A.
	SOFT SMART	14 mm 16 mm	